

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная д. 48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

В. Б. Аверьянова

28.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 67ВО от 28.04.2022

Код образца (пробы): 29164.2.20.04.22.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Октябрьск Самарской области "Жилищное управление"

2.1 Юридический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, д.9

2.2 Фактический адрес:

445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, д.9

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

-

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

20.04.2022

5. Дата получения образца (пробы):

20.04.2022

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 67ВО от 28.04.2022

Заявление №149 от 13.04.2022. Образец (проба) воды питьевой отобран из скважины №5, водозабор "Центральный" по адресу: Самарская область, г.Октябрьск, ул. Первомайская. Акт отбора образцов (проб) от 20.04.2022.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Радченко Л.П., начальник производственной лаборатории. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 2148 от 22.04.2022			
Даты проведения: 20.04.2022 - 22.04.2022			
ОМЧ 37 град С	3	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Escherichia coli	Не обнаружены	КОЕ/100 см³	ГОСТ 31955.1-2013
Энтерококки	Не обнаружены	КОЕ/100 см³	СТБ ISO 7899-2-2015

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Горбунова Т. С.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА